

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Αριθμός Πρωτοκόλλου:6762/17.09.2025

ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ -ΤΕΧΝ. Δ/ΝΣΗ

Ημερομηνία έκδοσης έκθεσης:19/9/2025

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35, 42132

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 17/9/2025

Ημερομηνία Παραλαβής δειγμάτων:17/9/2025

Όνοματ. Δειγματολήπτη: Οικονόμου Σταυρούλα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ		ΤΡΚ25/163.17.09	ΤΡΚ25/164.17.09	ΤΡΚ25/165.17.09	ΤΡΚ25/166.17.09	ΤΡΚ25/168.17.09
ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ		Νηπιαγωγείο	16 ^ο Δημοτ.Σχολ	17 ^ο Νηπιαγωγ.	17 ^ο Δημοτ. Σχολ	ΣΤ. Βρεφον. Σταθμός
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		ΠΥΡΓΕΤΟΣ	ΠΥΡΓΕΤΟΣ	ΠΥΡΓΟΣ	ΠΥΡΓΟΣ	ΠΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ Κ.Υ.Α 27829/2023	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ						
PH 4500 H. B (ΑΡΗΑ)	>6.5 και < 9,5	7,79	7,84	7,83	7,90	7,78
Αγωγιμότητα 2510 B (ΑΡΗΑ)	2500 μS/cm	397	353	408	405	410
*Οσμή	Αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή
*Χρώμα	Αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή
*Θολότητα 2130 B ΑΡΗΑ	< 1FNU	0,95	1,48	1,27	0,84	1,2
*Γεύση	Αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή
*Υπολειμματικό χλώριο 4500 Cl.G-DPD	0,2-0,4 mg/l	0,12	0,07	0,05	0,06	0,08
*0,04Αμμώνιο 4500-NH ₃ (ΑΡΗΑ)	0,5mg/l NH ₄ ⁺	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
*Αρ. Αποικ.36°C (ISO 6222)	Ανευ μεταβολής cfu/ml	5 cfu/ml	4 cfu/ml	3 cfu/ml	<1 cfu/ml	8<1cfu/ml
Κολοβακτηριοειδή (ISO 9308 1-1)	0 cfu/100 ml	απουσία	απουσία	απουσία	απουσία	απουσία
ΧΗΜΙΚΕΣ						
Νιτρικά (photometric meth.)	50 mg/l NO ₃ ⁻					
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ						
E.Coli (ISO 9308-1)	0 cfu/ 100 ml	απουσία	απουσία	απουσία	απουσία	απουσία
Εντερόκοκκοι (ISO 7899-2)	0 cfu/ 100 ml	απουσία	απουσία	απουσία	απουσία	απουσία

Ημερομηνία ανάλυσης:17/9/2025

Αναλυτής: Ζαφείρη Βαρβάρα - Χημικός

Έγινε έλεγχος ορθής μεταφοράς αποτελεσμάτων από τα πρωτογενή δεδομένα και σε όλα τα στάδια των δοκιμών

Ημερομηνία έγκρισης:19/9/2025

Προϊσταμένη Τμήματος Περιβ/ντος ΔΕΥΑΤ -Τεχνικός Ποιότητας

Μαρίνα Αθ. Παπαστεργίου –Χημικός

- Τα ανωτέρω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση, όπως παρελήφθη από το εργαστήριο και το οποίο αναφέρεται παραπάνω.
- Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά μόνο καθ'ολοκληρίαν εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εκδίδοντος εργαστηρίου
- Η δειγματοληψία έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες ΟΕ.704-1 & ΟΕ.704-2
- Έγινε έλεγχος ορθής μεταφοράς από τα πρωτογενή δεδομένα και σε όλα τα στάδια της δοκιμής
- Οι τιμές που ευρέθηκαν κυμαίνονται **εντός** των ορίων της νομοθεσίας ΚΥΑ 27829/2023 ΦΕΚ3525/25.5.2023
- * δοκιμές εκτός του πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025:2017

Ε.708-2/4/25.05.2024

ΣΥΝΤΑΞΗ: ΥΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ: Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Σελίδα 1/1