

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Αριθμός Πρωτοκόλλου:8066/20.10.2025

ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ -ΤΕΧΝ. Δ/ΝΣΗ

Ημερομηνία έκδοσης έκθεσης:22/10/2025

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35, 42132

Περιοχή Δειγματ/ψίας:ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 22/10/2025

Ημερομηνία Παραλαβής δειγμάτων: 20/10/2025

Όνοματ. Δειγματολήπτη: Οικονόμου Σταυρούλα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ		ΜΓΛ25/Ν1.20.10	ΜΓΛ25/Ν2.20.10	ΜΓΛ25/Ν3.20.10	ΜΓΛ25/Ν4.20.10	
ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ		ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΓΥΜΝΑΣΙΟ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ						
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ Κ.Υ.Α 27829/2023	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ						
ΡΗ 4500 Η. Β (ΑΡΗΑ)	>6.5 και < 9,5	8,03	8,00	8,03	8,01	
Αγωγιμότητα 2510 Β (ΑΡΗΑ)	2500 μS/cm	275	272	275	273	
*Οσμή	Αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	
*Χρώμα	Αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	
*Θολότητα 2130 Β ΑΡΗΑ	< 1FNU	0,67	0,63	0,59	0,42	
*Γεύση	Αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	
*Υπολειμματικό χλώριο 4500 Cl.G-DPD	0,2-0,4 mg/l	0,07	0,05	0,08	0,09	
*0,04Αμμώνιο 4500-NH ₃ (ΑΡΗΑ)	0,5mg/l NH ₄ ⁺	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	
*Αρ. Αποικ.36°C (ISO 6222)	Ανευ μεταβολής cfu/ml					
Κολοβακτηριοειδή (ISO 9308 1-1)	0 cfu/100 ml	απουσία	απουσία	απουσία	απουσία	
ΧΗΜΙΚΕΣ						
Νιτρικά (photometric meth.)	50 mg/l NO ₃ ⁻	<1	<1	1,07	<1	
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ						
E.Coli (ISO 9308-1)	0 cfu/ 100 ml	απουσία	απουσία	απουσία	απουσία	
Εντερόκοκκοι (ISO 7899-2)	0 cfu/ 100 ml	απουσία	απουσία	απουσία	απουσία	

Ημερομηνία ανάλυσης:20/10/2025

Αναλυτής: Ζαφείρη Βαρβάρα - Χημικός

Έγινε έλεγχος ορθής μεταφοράς αποτελεσμάτων από τα πρωτογενή δεδομένα και σε όλα τα στάδια των δοκιμών

Ημερομηνία έγκρισης:22/10/2025

Προϊσταμένη Τμήματος Περιβ/ντος ΔΕΥΑΤ -Τεχνικός Ποιότητας

Μαρίνα Αθ. Παπαστεργίου –Χημικός

- Τα ανωτέρω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση, όπως παρελήφθη από το εργαστήριο και το οποίο αναφέρεται παραπάνω.
- Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά μόνο καθ'ολοκληρίαν εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εκδίδοντος εργαστηρίου
- Η δειγματοληψία έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες ΟΕ.704-1 & ΟΕ.704-2
- Έγινε έλεγχος ορθής μεταφοράς από τα πρωτογενή δεδομένα και σε όλα τα στάδια της δοκιμής
- Οι τιμές που ευρέθηκαν κυμαίνονται **εντός** των ορίων της νομοθεσίας ΚΥΑ 27829/2023 ΦΕΚ3525/25.5.2023
- * δοκιμές εκτός του πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025:2017

Ε.708-2/4/25.05.2024

ΣΥΝΤΑΞΗ: ΥΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ: Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Σελίδα 1/1