

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Αριθμός Πρωτοκόλλου:1635/24.04.2024
Ημερομηνία έκδοσης έκθεσης:26/4/2024

ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35, ΤΗΛ: 2431076935
Email: karamali@deyat.gr

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 24/04/2024

Ημερομηνία Παραλαβής δειγμάτων:24/04/2024

Υπεύθυνος δειγματοληψίας: Τεχνική Υπηρεσία
Ονοματεπων. Δειγμ/πτη Καραμπέρης Αθανασ

Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή : Αποδεκτή

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ		TRK24/74.24.04	TRK24/75.24.04	TRK24/76.24.04	TRK24/77.17.04	TRK24/78.24.04
ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ		ΡΙΖΑΡΙΟ	ΚΑΡΥΕΣ	ΣΩΤΗΡΑ	ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ	ΠΕΡΔΙΚ/ΧΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		Καφε Μεσιακάκρης	Βαΐου Κασιάνη	Κότσαλης Αλεξ.	Καφε Σιούλας	Γεωργ/λος Γεωρ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ Κ.Υ.Α 27829/2023	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
*PH 4500 H. B (ΑΡΗΑ)	>6.5 και < 9,5	7.87	7.73	7,60	7,64	7,73
*Αγωγιμότητα 2510 B (ΑΡΗΑ)	2500 µS/cm	377	393	460	428	448
Οσμή	Αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή
Χρώμα	Αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή
Θολότητα 2130 B ΑΡΗΑ	< 1FNU	0,26	0,68	0,43	0,30	0,59
Γεύση	Αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή
Υπολειμματικό χλώριο 4500 Cl.G-DPD	0,2-0,4 mg/l	0,09	0,11	0.07	0.09	0,08
Αμμώνιο 4500-NH ₃ (ΑΡΗΑ)	0,5mg/l NH ₄ ⁺	< 0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Αρ. Αποικ.37°C (ISO 6222)	Ανευ μεταβολής cfu/ml	8 cfu/ml	4cfu/ml	10 cfu/ml	9 cfu/ml	13 cfu/ml
Κολοβακτηριοειδή (ISO 9308 1-1)	0 cfu/100 ml	απουσία	απουσία	απουσία	απουσία	απουσία
ΧΗΜΙΚΕΣ						
*Νιτρικά (photometric meth.)	50 mg/l NO ₃ ⁻	5,71	12,42	18,2	17,93	18,51
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ						
*E.Coli (ISO 9308-1)	0 cfu/ 100 ml	απουσία	απουσία	απουσία	απουσία	απουσία
*Εντερόκοκκοι (ISO 7899-2)	0 cfu/ 100 ml	απουσία	απουσία	απουσία	απουσία	απουσία

Ημερομηνία ανάλυσης: 24/4/2024

Αναλυτής: Ζαφείρη Βαρβάρα - Χημικός

Έγινε έλεγχος ορθής μεταφοράς αποτελεσμάτων από τα πρωτογενή δεδομένα και σε όλα τα στάδια των δοκιμών

Ημερομηνία έγκρισης: 26/4/2024

Προϊσταμένη Τμήματος Περιβ/ντος ΔΕΥΑΤ & Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Νερού
Μαρίνα Αθ. Παπαστεργίου –Χημικός

- Τα ανωτέρω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση, όπως παρελήφθη από το εργαστήριο και το οποίο αναφέρεται παραπάνω.
- Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά μόνο καθ'ολοκληρίαν εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εκδίδοντος εργαστηρίου
- Η δειγματοληψία έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες ΟΕ.704-1 & ΟΕ.704-2
- Οι τιμές που ευρέθησαν κυμαίνονται εντός των ορίων της νομοθεσίας ΚΥΑ 27829/2023 ΦΕΚ3525/25.5.2023
- * δοκιμές εντός του πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025:2017