

Τρίκαλα: 22/05/2025

Ταχ. Δ/ση: Ασκληπιοῦ 35
Τ.κ:42100 - Τρίκαλα
Τηλέφωνο : 24310 76711-12
Πληροφορίες: Μπρουζιώτη Κωνσταντία
Email: info@deyat.gr

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Ενταύθα

**ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 2917/05-05-2025 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΛΟΓΓΟΥ,
ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ, ΓΛΙΝΟΥΣ, ΖΗΛΕΥΤΗΣ ”».**

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ.:2917/05-05-2025 Διακήρυξης(Α/Α, Συστήματος: 213828), σας διευκρινίζουμε τα κάτωθι:

Στο **ΤΕΥΧΟΣ 04. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**, παράγραφος **2.9 Σωληνώσεις** :

- Αντικαθίσταται η φράση η οποία εκ παραδρομής αποτυπώθηκε: «Οι τυφλοί σωλήνες, οι φιλτροσωλήνες και οι σύνδεσμοι τους πρέπει να είναι γαλβανισμένοι (εν θερμώ ή εν ψυχρώ ανάλογα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας).»

Με τη φράση:

- «Οι τυφλοί σωλήνες, οι φιλτροσωλήνες και οι σύνδεσμοι τους πρέπει να είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ.»

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΤ



ΗΛΙΑΣ ΒΑΛΑΩΡΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ