

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Αριθμός Πρωτοκόλλου:8564/11.08.2026

ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝ. Δ/ΝΣΗ

Κωδικός Δείγματος & Σημείο Δειγματοληψίας:

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35, 42132

ΓΡΓ26/Ν1.11.08 Καντζιός Γεώργ

ΓΡΓ26/Ν2.11.08 Γκοβινάς Σπύρος

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 11/08/2026

Ημερομηνία Παραλαβής δειγμάτων:11/08/2026

Τοπ. Κοινότητα Δειγματοληψίας: ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ

Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή : ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Ονοματεπων. Δειγμ/πτη:Οικονόμου Σταυρούλα

Ημερομηνία έκδοσης έκθεσης:13/08/2026

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΥΑ 27829/2023	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΓΡΓ26/Ν1.11.08	ΓΡΓ26/Ν2.11.08
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ					
pH (25 ⁰ C)	4500 -H.B (APHA)- 24ed	>6.5 και < 9,5			
Αγωγιμότητα (Conductivity) 20 ⁰ C	2510 B (APHA) 24ed	2500	μS/cm	275	276
*Θολότητα	2310 B (APHA)	< 1	FNU	0,49	0,52
*Ολική σκληρότητα (Total hardness)	2340 B (APHA)	100-500	mg/L CaCO ₃		
*Ασβεστίου (Ca)	3500 Ca.A (APHA)	100	mg/l Ca ⁺²		
*Μαγνήσιο (Mg)	3500 Mg.A (APHA)	30-50	mg/l Mg ⁺²		
*Θειικά (SO ₄ ⁼)	4500 SO ₄ .E (APHA)	250	mg/l SO ₄ ⁻²		
*Χλωριούχα (Cl ⁻)	4500.B (APHA)	250	mg/l Cl ⁻		
*Υπολειμματικό χλώριο	4500 Cl.G-DPD (APHA)	0,2-0,4	mg/l Cl ₂	0,03	0,04
*Σίδηρος (Fe)	(Photometric meth.) HACH	0,2	mg/l Fe		
*Μαγγάνιο (Mn)	(Photometric meth.) HACH	0,05	mg/l Mn		
*Αμμώνιο (NH ₄ ⁺)	4500 -NH ₃ (APHA)	0,5	mg/l NH ₄ ⁺	<0,05	<0,05
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1.2014	0	cfu/ 100 ml	0	0
*Αρ. Αποικιών στους 36 ⁰ C	ISO 6222	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	cfu/ml	0cfu/ml	0cfu/ml
ΧΗΜΙΚΕΣ					
Νιτρικά (NO ₃ ⁻)	HACH LCK 339	50	mg/l NO ₃ ⁻	<1,2	<1,2
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ					
E.Coli	ISO 9308-1.2014	0	cfu/ 100 ml	0	0
Εντερόκοκκοι	ISO 7899-2.2000	0	cfu/ 100 ml	0	0

Ημερ/νία ανάλυσης:11/8/2026
Παπαστεργίου Μαρίνα ☐ V
Ζαφείρη Βαρβάρα Χημικός ☐

Ημερομηνία έγκρισης:13/8/2026
Τεχνικός Υπεύθυνος
Μαρίνα Αθ. Παπαστεργίου-Χημικός

- Τα ανωτέρω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση, όπως παρελήφθη από το εργαστήριο και το οποίο αναφέρεται παραπάνω.
- Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά μόνο καθ'ολοκληρίαν εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εκδίδοντος εργαστηρίου
- Η δειγματοληψία έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες ΟΕ.704-1 & ΟΕ.704-2.
- Έγινε έλεγχος ορθής μεταφοράς αποτελεσμάτων από τα πρωτογενή δεδομένα και σε όλα τα στάδια της δοκιμής

* δοκιμές εκτός του πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025:2017

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Τα δείγματα συμμορφώνονται με τα νομοθετικά όρια.

Η συμμόρφωση αφορά την σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεων της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν.

- Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

Ε.708-1/5/15.12.2025

Σελίδα 1/1

ΣΥΝΤΑΞΗ: ΥΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ: Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ