

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Αριθμός Πρωτοκόλλου:10363/21.09.2026

Κωδικός Δείγματος & Σημείο Δειγματοληψίας:

ΒΛΤ26/Ν3.21.09 Γυμνάσιο

ΒΛΤ26/Ν4.21.09 Λύκειο

ΒΛΤ26/Ν5.21.09 Παιδικός "ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ"

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 21/9/2026

Τοπ. Κοινότητα Δειγματοληψίας: **ΒΑΛΤΙΝΟ**

Ονοματεπων. Δειγμ/πτη:Οικονόμου Σταυρούλα

Ημερομηνία Παραλαβής δειγμάτων: 21/9/2026

Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή : ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Ημερομηνία έκδοσης έκθεσης:21/9/2026

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΥΑ 27829/2023	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΒΛΤ26/Ν3.21.09	ΒΛΤ26/Ν4.21.09	ΒΛΤ26/Ν5.21 .09
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ						
pH (25° C)	4500 -H.B (APHA)- 24ed	>6.5 και < 9,5		7,8	7,8	7,8
Αγωγιμότητα (Conductivity) 20 °C	2510 B (APHA) 24ed	2500	μS/cm	330	330	328
*Θολότητα	2310 B (APHA)	< 1	FNU	1,14	0,48	0,64
*Ολική σκληρότητα (Total hardness)	2340 B (APHA)	100-500	mg/L CaCO ₃			
*Ασβεστίου (Ca)	3500 Ca.A (APHA)	100	mg/l Ca ⁺²			
*Μαγνήσιο (Mg)	3500 Mg.A (APHA)	30-50	mg/l Mg ⁺²			
*Θειικά (SO ₄ ⁼)	4500 SO ₄ .E (APHA)	250	mg/l SO ₄ ⁻²			
*Χλωριούχα (Cl ⁻)	4500.B (APHA)	250	mg/l Cl ⁻			
*Υπολειμματικό χλώριο	4500 Cl.G-DPD (APHA)	0,2-0,4	mg/l Cl ₂	<0,02	<0,02	<0,02
*Σίδηρος (Fe)	(Photometric meth.) HACH	0,2	mg/l Fe			
*Μαγγάνιο (Mn)	(Photometric meth.) HACH	0,05	mg/l Mn			
*Αμμώνιο (NH ₄ ⁺)	4500 -NH ₃ (APHA)	0,5	mg/l NH ₄ ⁺			
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1.2014	0	cfu/ 100 ml	0 cfu/100ml	0 cfu/100ml	0 cfu/100ml
*Αρ. Αποικιών στους 36 °C	ISO 6222	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	cfu/ml			
ΧΗΜΙΚΕΣ						
Νιτρικά (NO ₃ ⁻)	HACH LCK 339	50	mg/l NO ₃ ⁻			
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ						
E.Coli	ISO 9308-1.2014	0	cfu/ 100 ml	0 cfu/100ml	0 cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι	ISO 7899-2.2000	0	cfu/ 100 ml	0 cfu/100ml	0 cfu/100ml	0 cfu/100ml

Ημερομηνία ανάλυσης:21/9/2026

Παπαστεργίου Μαρίνα ☐

Ζαφείρη Βαρβάρα Χημικός ☐V

Ημερομηνία έγκρισης:23/9/2026

Τεχνικός Υπευθυνος

Μαρίνα Αθ. Παπαστεργίου-Χημικός

Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος ΔΕΥ.

- Τα ανωτέρω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση, όπως παρελήφθη από το εργαστήριο και το οποίο αναφέρεται παραπάνω.
- Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά μόνο καθ'ολοκληρίαν εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εκδίδοντος εργαστηρίου
- Η δειγματοληψία έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες ΟΕ.704-1 & ΟΕ.704-2.
- Έγινε έλεγχος ορθής μεταφοράς αποτελεσμάτων από τα πρωτογενή δεδομένα και σε όλα τα στάδια της δοκιμής

* δοκιμές εκτός του πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025:2017

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Τα δείγματα συμμορφώνονται με τα νομοθετικά όρια.

Η συμμόρφωση αφορά την σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεων της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν.

- Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

Ε.708-1/5/15.12.2025

ΣΥΝΤΑΞΗ: ΥΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ: Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Σελίδα 1/1