ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΡΙΚΑΛΩΝ
ΛΑΚΜΩΝΟΣ ΝΕΟ ΑΝΤΛ/ΣΙΟ 42132 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:2431074234 email: chemtrik@otenet.gr

ESYD ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ HELLENIC ACCREDITATION SYSTEM
Αρ. Πιστ 1345

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Αριθμός Πρωτοκόλλου:12239/3.11.2026
Κωδικός Δείγματος & Σημείο Δειγματοληψίας:
ΖΛΤ26/Ν1.3.11 καφε Παπαγεωργίου Ιωάννα
ΖΛΤ26/Ν2.3.11 Σταμάτη Μαρία
Ημερομηνία δειγματοληψίας: 3/11/2026
Τοπ. Κοινότητα Δειγματοληψίας: **ΖΗΛΕΥΤΗ**
Ονοματεπων. Δειγμ/πτη :Οικονόμου Στ

ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝ. Δ/ΝΣΗ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35, 42132

Ημερομηνία Παραλαβής δειγμάτων:3/11/2026
Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή : ΑΠΟΔΕΚΤΗ
Ημερομηνία έκδοσης έκθεσης:5/11/2026

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΥΑ 27829/2023	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΖΛΤ26/Ν1.3.11	ΖΛΤ26/Ν2.3.11
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ					
pH (25^0 C)	4500 -H.B (APHA)-24ed	>6.5 και < 9,5		7,9	7,9
Αγωγιμότητα (Conductivity) 20 ^{0}C	2510 B (APHA) 24ed	2500	μS/cm	276	276
*Θολότητα	2310 B (APHA)	< 1	FNU	0,80	0,84
*Ολική σκληρότητα (Total hardness)	2340 B (APHA)	100-500	mg/L $CaCO_3$		
*Ασβεστίου (Ca)	3500 Ca.A (APHA)	100	mg/l Ca^{+2}		
*Μαγνήσιο (Mg)	3500 Mg.A (APHA)	30-50	mg/l Mg^{+2}		
*Θειϊκά ($SO4^{=}$)	4500 SO_4.E (APHA)	250	mg/l SO_4^{-2}		
*Χλωριούχα (Cl^-)	4500.B (APHA)	250	mg/l Cl^-		
*Υπολειμματικό χλώριο	4500 Cl.G-DPD (APHA)	0,2-0,4	mg/l Cl_2	0,07	0,06
*Σίδηρος (Fe)	(Photometric meth.) HACH	0,2	mg/l Fe		
*Μαγγάνιο (Mn)	(Photometric meth.) HACH	0,05	mg/l Mn		
*Αμμώνιο ($NH4^+$)	4500 -NH_3(APHA)	0,5	mg/l NH_4^+		
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1.2014	0	cfu/ 100 ml	0cfu/ 100 ml	0cfu/ 100 ml
*Αρ. Αποικιών στους 36 ^{0}C	ISO 6222	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	cfu/ml		
ΧΗΜΙΚΕΣ					
Νιτρικά (NO_3^-)	HACH LCK 339	50	mg/l NO_3^-		
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ					
E.Coli	ISO 9308-1.2014	0	cfu/ 100 ml	0cfu/100ml	0cfu/100ml
Εντερόκοκκοι	ISO 7899-2.2000	0	cfu/ 100 ml	0cfu/ 100 ml	0cfu/ 100 ml

Ημερ/νία ανάλυσης:3/11/2026
Παπαστεργίου Μαρίνα □
Ζαφείρη Βαρβάρα Χημικός □V

Ημερομηνία έγκρισης:5/11/2026
Τεχνικός Υπεύθυνος
Μαρίνα Αθ. Παπαστεργίου-Χημικός

Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος ΔΕΥΑΤ

- *Τα ανωτέρω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση, όπως παρελήφθη από το εργαστήριο και το οποίο αναφέρεται παραπάνω.*
- *Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά μόνο καθ'ολοκληρίαν εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εκδίδοντος εργαστηρίου*
- *Η δειγματοληψία έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες ΟΕ.704-1 & ΟΕ.704-2.*
- *Έγινε έλεγχος ορθής μεταφοράς αποτελεσμάτων από τα πρωτογενή δεδομένα και σε όλα τα στάδια της δοκιμής*

** δοκιμές εκτός του πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025:2017*

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:
Τα δείγματα συμμορφώνονται με τα νομοθετικά όρια.
Η συμμόρφωση αφορά την σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν.

- Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.