**ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΡΙΚΑΛΩΝ**
**ΛΑΚΜΩΝΟΣ ΝΕΟ ΑΝΤΛ/ΣΙΟ 42132 ΤΡΙΚΑΛΑ**
**ΤΗΛ:2431074234 email: chemtrik@otenet.gr**

*Αρ. Πιστ 1345*

## ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Αριθμός Πρωτοκόλλου:11744/21.10.2026 ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ -ΤΕΧΝ. Δ/ΝΣΗ
Ημερομηνία έκδοσης έκθεσης:23/10/2026 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35, 42132

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 21/10/2026 Ημερομηνία Παραλαβής δειγμάτων:21/10/2026
Ονοματ. Δειγματολήπτη: Οικονόμου Σταυρούλα Κατάσταση παραλαβής δειγμάτων:ΑΠΟΔΕΚΤΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ | | | ΤΡΚ26/201.21.10 | ΤΡΚ26/212.21.10 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | | | 33ο Δημοτ.Σχολ.. | 24ο Δημοτ. Σχολείο | | | |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | | | ΒΑΡΟΥΣΙ | ΚΟΥΤΣΟΜΥΛΙΩΝ | | | |
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ | ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ Κ.Υ.Α 27829/2023 | Μονάδες Μέτρησης | | | | | |
| | | | | | | | |
| PH 4500 H. B (APHA) 24ed 25$^0$C | >6.5 και < 9,5 | | 7,9 | 7,8 | | | |
| Αγωγιμότητα 2510 B (APHA)24 ed. 20 $^0$C | 2500 | μS/cm | 403 | 404 | | | |
| *Οσμή | Αποδεκτή | | Αποδεκτή | Αποδεκτή | | | |
| *Χρώμα | Αποδεκτή | | Αποδεκτή | Αποδεκτή | | | |
| *Θολότητα 2130 B APHA | < 1 | NFU | 0,47 | 0,55 | | | |
| *Γεύση | Αποδεκτή | | Αποδεκτή | Αποδεκτή | | | |
| *Υπολειμματικό χλώριο 4500 Cl.G-DPD | 0,2-0,4 | mg/lt $Cl_{-2}$ | 0,17 | 0,20 | | | |
| *Αμμώνιο 4500-$NH_3$(APHA) | 0,5 | Mg/l $NH_4^+$ | <0,05 | <0,05 | | | |
| *Αρ. Αποικ.36$^o$C (ISO 6222) | Ανευ μεταβολής cfu/ml | cfu/ml | 4 | <1 | | | |
| Κολοβακτηριοειδή (ISO 9308 1.2014) | 0 | cfu/100ml | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | |
| Νιτρικά (photometric meth) HACH LCK 339 | 50 | mg/l $NO_3^-$ | | | | | |
| | | | | | | | |
| E.Coli (ISO 9308-1 -2014 | 0 | cfu/100ml | 0 | 0 | | | |
| Εντερόκοκκοι (ISO 7899-2.2000 | 0 | cfu/100ml | 0 | 0 | | | |

Ημερομηνία ανάλυσης: 21/10/2026
Ζαφείρη Βαρβάρα – Χημικός □V
Παπαστεργίου Μαρίνα- Χημικός □
Έγινε έλεγχος ορθής μεταφοράς αποτελεσμάτων από τα πρωτογενή δεδομένα και σε όλα τα στάδια των δοκιμών
Ημερομηνία έγκρισης:23/10/2026
Προϊσταμένη Τμήματος Περιβ/ντος ΔΕΥΑΤ -Τεχνικός Υπεύθυνος
Μαρίνα Αθ. Παπαστεργίου –Χημικός

- *Τα ανωτέρω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση, όπως παρελήφθη από το εργαστήριο και το οποίο αναφέρεται παραπάνω.*
- *Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά μόνο καθ'ολοκληρίαν εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εκδίδοντος εργαστηρίου*
- *Η δειγματοληψία έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες ΟΕ.704-1 & ΟΕ.704-2*
- *Εγινε έλεγχος ορθής μεταφοράς από τα πρωτογενή δεδομένα και σε όλα τα στάδια της δοκιμής*
- ** δοκιμές εκτός του πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025:2017*

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:
Τα δείγματα συμμορφώνονται με τα νομοθετικά όρια.
Η συμμόρφωση αφορά την σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν.

- Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.