ΔΕΥΑΤ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΡΙΚΑΛΩΝ
ΛΑΚΜΩΝΟΣ ΝΕΟ ΑΝΤΛ/ΣΙΟ 42132 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:2431074234 email: chemtrik@otenet.gr

ESYD ΔΟΚΙΜΕΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ HELLENIC ACCREDITATION SYSTEM

Αρ. Πιστ 1345

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Αριθμός Πρωτοκόλλου:11944/26.10.2026 — ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ -ΤΕΧΝ. Δ/ΝΣΗ
Ημερομηνία έκδοσης έκθεσης:29/10/2026 — ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35, 42132

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 26/10/2026 — Ημερομηνία Παραλαβής δειγμάτων:26/10/2026
Ονοματ. Δειγματολήπτη: Οικονόμου Σταυρούλα — Κατάσταση παραλαβής δειγμάτων:ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ			ΤΡΚ26/218.26.10	ΤΡΚ26/219.26.10	ΤΡΚ26/220.26.10		
ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ			1ο ΕΠΑΛ	1ο ΛΥΚΕΙΟ	8ο Νηπιαγ,		
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ							
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ Κ.Υ.Α 27829/2023	Μονάδες Μέτρησης					
PH 4500 H. B (APHA) 24ed 25^{0}C	>6.5 και < 9,5		7,8	7,7	7,7		
Αγωγιμότητα 2510 B (APHA)24 ed. 20 ^{0}C	2500	μS/cm	399	402	401		
*Οσμή	Αποδεκτή		Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή		
*Χρώμα	Αποδεκτή		Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή		
*Θολότητα 2130 B APHA	< 1	NFU	0,64	0,58	0,49		
*Γεύση	Αποδεκτή		Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή		
*Υπολειμματικό χλώριο 4500 Cl.G-DPD	0,2-0,4	mg/lt Cl_{-2}	0,14	0,16	0,17		
*Αμμώνιο 4500-NH_3(APHA)	0,5	Mg/l NH_4^+	<0,05	<0,05	<0,05		
*Αρ. Αποικ.36^{o}C (ISO 6222)	Ανευ μεταβολής cfu/ml	cfu/ml	<1	3	3		
Κολοβακτηριοειδή (ISO 9308 1.2014)	0	cfu/100ml	0	0	0		
Νιτρικά (photometric meth) HACH LCK 339	50	mg/l NO_3^-					
E.Coli (ISO 9308-1 -2014	0	cfu/100ml	0	0	0		
Εντερόκοκκοι (ISO 7899-2.2000	0	cfu/100ml	0	0	0		

Ημερομηνία ανάλυσης: 26/10/2026
Ζαφείρη Βαρβάρα – Χημικός □v
Παπαστεργίου Μαρίνα- Χημικός □

Έγινε έλεγχος ορθής μεταφοράς αποτελεσμάτων από τα πρωτογενή δεδομένα και σε όλα τα στάδια των δοκιμών
Ημερομηνία έγκρισης:29/10/2026
Προϊσταμένη Τμήματος Περιβ/ντος ΔΕΥΑΤ -Τεχνικός Υπεύθυνος
Μαρίνα Αθ. Παπαστεργίου –Χημικός

- *Τα ανωτέρω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση, όπως παρελήφθη από το εργαστήριο και το οποίο αναφέρεται παραπάνω.*
- *Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά μόνο καθ'ολοκληρίαν εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εκδίδοντος εργαστηρίου*
- *Η δειγματοληψία έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες ΟΕ.704-1 & ΟΕ.704-2*
- *Εγινε έλεγχος ορθής μεταφοράς από τα πρωτογενή δεδομένα και σε όλα τα στάδια της δοκιμής*
- ** δοκιμές εκτός του πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025:2017*

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:
Τα δείγματα συμμορφώνονται με τα νομοθετικά όρια.
Η συμμόρφωση αφορά την σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεών της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν.

- Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.