

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Αριθμός Πρωτοκόλλου:5106/28.05.2026

ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ -ΤΕΧΝ. Δ/ΝΣΗ

Ημερομηνία έκδοσης έκθεσης:29/8/2026

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35, 42132

Ημερομηνία δειγματοληψίας:28/5/2026

Ημερομηνία Παραλαβής δειγμάτων:28/5/2026

Όνοματ. Δειγματολήπτη: Οικονόμου Σταυρούλα

Κατάσταση παραλαβής δειγμάτων: ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ			ΤΡΚ26/101.28.0 5	ΤΡΚ26/102.28.0 5	ΤΡΚ26/103.28.0 5	ΤΡΚ26/104.28.0 5	ΤΡΚ26/105.28.0 5
ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ			Καφεν. Τραγάντης Απ	Καφέ 132 Πύλης	Καφέ BONJOUR	Παπαμάνθου	Καφέ The little Τζαμί
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ			ΦΛΑΜΟΥΛΙ	ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ	ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ	ΣΑΡΑΓΙΑ	ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ Κ.Υ.Α 27829/2023	Μονάδες Μέτρησης					
PH 4500 H. B (ΑΡΗΑ) 24ed 25°C	>6.5 και < 9,5		8.0	7.9	7.9	7.9	7.9
Αγωγιμότητα 2510 B (ΑΡΗΑ)24 ed. 20 °C	2500	μS/cm	345	347	346	392	394
*Οσμή	Αποδεκτή		Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή
*Χρώμα	Αποδεκτή		Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή
*Θολότητα 2130 B ΑΡΗΑ	< 1	NFU	0,62	0,54	0,6	0,45	0,67
*Γεύση	Αποδεκτή		Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή
*Υπολειμματικό χλώριο 4500 Cl.G-DPD	0,2-0,4	mg/l Cl ₂	0,06	0,05	0,05	0,11	0,16
*Αμμώνιο 4500- NH ₃ (ΑΡΗΑ)	0,5	Mg/l NH ₄ ⁺	<0.05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
*Αρ. Αποικ.36°C (ISO 6222)	Ανευ μεταβολής cfu/ml	cfu/ml	<1	<1	<1	<1	<1
Κολοβακτηριοειδή (ISO 9308 1.2014)	0	cfu/100ml	0	0	0	0	0
Νιτρικά (photometric meth) HACH LCK 339	50	mg/l NO ₃ ⁻					
E.Coli (ISO 9308-1 -2014)	0	cfu/100ml	0	0	0	0	0
Εντερόκοκκοι (ISO 7899-2.2000)	0	cfu/100ml					

Ημερομηνία ανάλυσης: 28/05/2026

Ζαφείρη Βαρβάρα – Χημικός ☐V

Παπαστεργίου Μαρίνα- Χημικός ☐

Έγινε έλεγχος ορθής μεταφοράς αποτελεσμάτων από τα πρωτογενή δεδομένα και σε όλα τα στάδια των δοκιμών

Ημερομηνία έγκρισης:29/5/2026

Προϊσταμένη Τμήματος Περιβ/ντος ΔΕΥΑΤ -Τεχνικός Υπεύθυνος

Μαρίνα Αθ. Παπαστεργίου –Χημικός

- Τα ανωτέρω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση, όπως παρελήφθη από το εργαστήριο και το οποίο αναφέρεται παραπάνω.
- Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά μόνο καθ'ολοκληρίαν εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εκδίδοντος εργαστηρίου
- Η δειγματοληψία έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες ΟΕ.704-1 & ΟΕ.704-2
- Έγινε έλεγχος ορθής μεταφοράς από τα πρωτογενή δεδομένα και σε όλα τα στάδια της δοκιμής
- * δοκιμές εκτός του πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025:2017

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Τα δείγματα συμμορφώνονται με τα νομοθετικά όρια.

Η συμμόρφωση αφορά την σύγκριση με τις παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και των τροποποιήσεων της, για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν.

- Βάσει του κανόνα απόφασης, η αβεβαιότητα της μέτρησης στην παραμετρική τιμή δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή.

E.708-2/5/15.12.2025

ΣΥΝΤΑΞΗ: ΥΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ: Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ